



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

« 25 » марта 2022 г.

№ 05/142

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28

(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки Кушнарченко Татьяной Валерьевной

(фамилия, имя, отчество)

по результатам проверки деятельности:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новозоринская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес – ОГРН 1022202365426; 659010, Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Октябрьская, 36;

659010, Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Комсомольская, 17

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

По адресу: Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Октябрьская, 36:

- п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": ... В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.."

- п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее: диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года; в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°C, нижняя граница идентична холодному периоду года; при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°C.

- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "...посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали".

- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «...Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешица) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород...»

- п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ...: «Полы не должны иметь

дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию...»

- п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «...Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.»

- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.»

- п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями...»

- п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств.»

По адресу: Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Комсомольская, 17:

- п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": ... В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов."

- п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее: диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года; в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°C, нижняя граница идентична холодному периоду года; при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°C.

-п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «...Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород...»

- п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ...: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию...»

- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "...посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали".

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии с ч.2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по

выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764

с целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю:

По адресу: Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Октябрьская, 36:

(указываются мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, срок их исполнения)

1. Обеспечить параметры микроклимата (температура воздуха и относительная влажность воздуха) в учебных кабинетах № 13, № 11, № 10 гигиеническим требованиям, а именно:

Температура воздуха:

- учебный кабинет № 13 температура воздуха составила 25,59-25,70°C, при гигиеническом нормативе- 18-24 °С;

- учебный кабинет № 11 температура воздуха составила 26,44-26,49°C, при гигиеническом нормативе- 18-24 °С;

- учебный кабинет № 10 температура воздуха в составила 27,00-27,69°C, при гигиеническом нормативе- 18-24 °С,

Относительная влажность воздуха:

- учебный кабинет № 13 относительная влажность воздуха составила 22,0%, при гигиеническом нормативе- 40-60%;

-учебный кабинет № 11 относительная влажность воздуха составила 28,0-30,0%, при гигиеническом нормативе- 40-60%;

-учебный кабинет № 10 относительная влажность воздуха составила 23,0-24,0%, при гигиеническом нормативе- 40-60%, в соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Таблица 5.34

Наименование помещения	Допустимая температура воздуха (°С)	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
Организации для детей старше 7 лет и молодежи			
Жилые комнаты	20-24	40-60	0,15
Спальные помещения	18-24	40-60	0,15
Помещения для отдыха и игр	20-24	40-60	0,15
Учебные помещения, кабинеты, аудитории	18-24	40-60	0,1
Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером	18-24	55-62	0,1

2. На пищеблоке посуду для приготовления гарнира, II блюда, III блюда выполнить из нержавеющей стали, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

3. На пищеблоке в кондитерском цехе покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. На пищеблоке в моечной для мытья кухонной посуды на полу устранить дефекты и повреждения напольной плитки, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. Туалетные комнаты на 1 и 2 этажах, при спортивном зале для мальчиков и девочек оборудовать держателями для туалетной бумаги, в соответствии с требованиями п.2.4.11.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
6. В туалетной комнате для мальчиков на 1 этаже устранить деформированную плиточную поверхность стен (местами отсутствующую), в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
7. В лаборантской, при кабинете химии устранить повреждения поверхности потолка и стен, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
8. В лаборантской, при кабинете химии устранить дефекты и повреждения покрытия (линолеума) пола, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
9. Туалетные комнаты для девочек оборудовать туалетными кабинками с дверями, в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
10. В раздевалке для мальчиков при спортивном зале устранить дефекты и повреждения подоконника, что затрудняет проведение качественной ежедневной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

По адресу: Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Комсомольская, 17

1. Обеспечить:

- параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) в группе раннего возраста «Звездочки» в соответствии с гигиеническими требованиями, а именно: в игровой, точки измерения №1, №2, №3 - относительная влажность воздуха составила 21,0%, при гигиеническом нормативе- 40-60%;

-параметры микроклимата (температура воздуха и относительная влажность воздуха) в средней группе «Гномики» не соответствует гигиеническим требованиям, а именно в игровой:

- точка измерения № 1 температура воздуха составила 26,70°С, при гигиеническом нормативе- 21-24 °С;

- точка измерения № 2 температура воздуха составила 26,73°С, при гигиеническом нормативе- 21-24 °С;

- точка измерения № 1 относительная влажность воздуха составила 28,0%, при гигиеническом нормативе- 40-60%;

- точка измерения № 2 относительная влажность воздуха составила 29,0%, при гигиеническом нормативе- 40-60%,

в соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648 20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи**

Таблица 5.34

Наименование помещения	Допустимая (температура воздуха (°C))	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
1	2	3	4
Организации для детей до 7 лет			
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет	22 - 24	40 - 60	0,1
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет	21 - 24	40 - 60	0,1
Спальные	19 - 21	40 - 60	0,1
Туалетные для детей до 3-х лет	22 - 24	-	0,1

2. На пищеблоке в кондитерском цехе покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. На пищеблоке в моечной для мытья кухонной посуды, в цехе обработки сырой продукции на полу устранить дефекты и повреждения напольной плитки в виде сколов, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. На пищеблоке посуду для приготовления «гарнира», «I блюда», «II блюда», «III блюда», «подлив», «компот» выполнить из нержавеющей стали, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения требований: **10.08.2022г**

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания **11.08.2022 г.**
например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: нарочно, почтой по адресу: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д.28; т/факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rospotrebnadzor.ru

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новозоринская средняя общеобразовательная школа»**

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов»


Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание


подпись

Кушнарченко Т.В.
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)


подпись
«✓» _____ 20__ г.
дата

Бовкуш В.В.
расшифровка подписи

Направлено по почте заказным письмом « » _____ 20__ г. № квитанции _____